

4. Zahtjevi iz članka 90. Zakona o prostornom uređenju

Poziv na dostavu podataka sukladno čl. 90. Zakona o prostornom uređenju i obavijest o početku izrade Plana poslan je sljedećim javnopravnim tijelima:

- Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Hrvatski zavod za prostorni razvoj, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
- Ured državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji, Služba za gospodarstvo i imovinsko - pravne poslove, Vladimira Nazora 1, 22000 Šibenik
- Šibensko kninska županija, Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije, Vladimira Nazora 14, 22000 Šibenik
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, Trg Pavla Šubića I, br.2, 22000 Šibenik
- Šibensko-kninska županija, Upravni odjel za pomorstvo i otočni razvoj, Trg Pavla Šubića I, br.2, 22000 Šibenik
- Vodovod i odvodnja d.o.o., Tehnički sektor, Odjel suglasnosti, Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik
- Konzervatorski odjel u Šibeniku za područje Šibensko-kninske županije, J. Čulinovića 1/3, 22000 Šibenik
- HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik
- Hrvatske Vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Šibensko kninska, Odjel zaštite od požara i civilne zaštite, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
- Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Šibenik, Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
- Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
- Državni zavod za zaštitu prirode, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
- Hrvatske ceste d.o.o., Tehnička Ispostava Šibenik, Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik

KLASA: 612-07/15-32/93
URBROJ: 366-07-4-15-2
Zagreb, 21. kolovoza 2015.

09.09. 2015
612-07/15-32
2182/05-05/15-2810

Općina Tisno
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove
Uska ulica 1
22 240 Tisno

PREDMET: Izrada Urbanističkog plana uređenja područja Drage, Tisno
- očitovanje na poziv za dostavu zahtjeva, daje se

Poštovani,

temeljem Vašeg dopisa (KLASA: 350-02/15-2441, URBROJ: 2182/05-05/15-01/13, od 11. kolovoza 2015. - zaprimljen 13. kolovoza 2015.) kojim ste zatražili zahtjeve u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja područja Drage, Tisno, Državni zavod za zaštitu prirode očituje se kako slijedi.

Na području obuhvata predmetnog plana nema zaštićenih područja niti područja predviđenih za zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode odnosno područja za koja su izrađene stručne podloge i/ili stručna obrazloženja za proglašenje zaštite, kao ni područja Ekološke mreže Republike Hrvatske koja je proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (Narodne novine br. 124/2013), te predstavlja područja ekološke mreže Europske unije Natura 2000.

Prema Karti staništa RH (OIKON d.o.o. Zagreb, 2004.) u zapadnom i sjeveroistočnom dijelu područja predmetnog plana prisutan je stanišni tip ugrožen i rijedak sukladno Pravilniku o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima (Narodne novine br. 88/14) i EU Direktivi o zaštiti prirodnih staništa i divlje faune i flore (92/43/EEC), koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa (Anonymus, www.dzsp.hr, Državni zavod za zaštitu prirode, 2009.) određen kao D.3.4. Bušici (Razred *ERICO-CISTETEA* Trinajstić 1985).

Temeljem novih spoznaja na području predmetnog plana evidentirana su sljedeća dva ugrožena i rijetka tipa staništa: u zapadnom dijelu C.3.6.1. Eu- i stenomediteranski kamenjarski pašnjaci raščice (Sveza *Cymbopogo-Brachypodion retusi* H-ić. (1956) 1958), u središnjem i istočnom dijelu D.3.4.1.4. Sastojine oštrogličaste borovice (Razred *ERICO-CISTETEA* Trinajstić 1985).

Kao mjere zaštite navedenih ugroženih i rijetkih tipova staništa nužno ih je očuvati u što prirodnijem stanju, posebice očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, uklanjati strane invazivne vrste, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme, očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu. U što većoj mjeri potrebno je očuvati cjelovitost staništa bušika, te spriječavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i kontroliranim paljenjem.

Radnička cesta 80/7
10000 Zagreb, Hrvatska
OIB: 47904329383
T. +385(0)1 5502900
F. +385(0)1 5502901
E. mail: info@dzsp.hr
www.dzsp.hr

U blizini (sjeverno od zgrade) Osnovne škole Vjekoslava Kaleba u Tisnom evidentirana su recentna nalazišta (Pandža, M., 2012.) dvije osjetljive (VU) i strogo zaštićene biljne vrste - Bertolinijeva kokica (*Ophrys bertolonii* Moretti) i grimizni kačun (*Orchis purpurea* Huds.). Na lokacijama i u neposrednoj blizini nalazišta ugroženih vrsta flore nije prihvatljivo planirati građevinska područja, definirati namjenu površina za proizvodne, poslovne, sportske i turističke djelatnosti koje podrazumijevaju gradnju objekata i prateće infrastrukture, planirati elektrane (uključujući i one na obnovljive izvore energije), melioracije zemljišta, sportske terene, antenske stupove, te prometnu i komunalnu infrastrukturu.

U što većoj mjeri potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke krajobraza ovog područja, izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima i uzvišenjima, ne zaklanjati značajnije vizure većom izgradnjom, a eventualne planirane koridore infrastrukture (prometna, komunalna, elektrovodovi i dr.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije, pri čemu tehničko rješenje elektroenergetskih objekata treba izvesti na način da se zaštite ptice od strujnog udara.

Informiramo Vas da su svi prostorni (vektorski) podaci o zaštićenim područjima, područjima ekološke mreže Republike Hrvatske (ekološke mreže Europske unije Natura 2000) te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima u Republici Hrvatskoj dostupni na Web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode odnosno internetskoj stranici <http://www.iszp.hr>.

S poštovanjem,


RAVNATELJ
Dr.sc. Matija Franković

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija - ovdje
3. Pismohrana - ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PODRUČNI URED ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE ŠIBENIK
Šibenik, Velimira Škorpika 5

17-08-2015
350-02/15-01/
(2182/05-05/15-01/12)

KLASA: 350-02/15-01/01
URBROJ: 543-16-01-15-6
Šibenik, 14. kolovoza 2015. god.

OPĆINA TISNO

Upravni odjel za imovinsko – pravne poslove,
prostorno uređenje i planiranje te komunalne
poslove

**PREDMET: Zahtjevi za izradu Urbanističkog plana uređenja područja Drage, Tisno
- daju se;**

VEZA: Vaš dopis, KLASA:350-02/15-2441, URBROJ: 2182/05-05/15-01/12,
od dana 11. kolovoza 2015. godine

Slijedom članka 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.153/13) dostavljamo Vam planske smjernice (zahtjeve) za izradu **Urbanističkog plana uređenja područja Drage, Tisno.**

Isti treba sadržavati studiju „**Plan urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti**“, sukladno odredbama članka 44., 45. i 46. Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora („Narodne novine“ br. 29/83, 36/85 i 42/86), koji se primjenjuje temeljem članka 197. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.153/13).

Izrađivač plana pri njegovoj izradi obavezan je pridržavati se odredbi važećih zakona i pravilnika, a posebice:

1. *Zakon o sustavu civilne zaštite* ("Narodne novine" br. 82/15) članak 12. i članak 48.
2. *Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređenju prostora* („Narodne novine“ br.29/83, 36/85 i 42/86)
3. *Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja* ("Narodne novine" br. 30/14) članak 6. stavak 3.,
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u posebnom izvatku iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, naslovljenom kao „zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja“ utvrđuju i propisuju preventivne mjere čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko - tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša. Ovaj izvadak je sastavni

dio dokumenta prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.


4. Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Tisno (KLASA:810-03/11-14.V/2; URBROJ:2182/05-01/11-14.V/2 od dana 23. veljače 2011. godine)

Nakon izrade Urbanističkog plana uređenja područja Drage, a prema članku 12. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br.82/15), isti je potrebno dostaviti na suglasnost Područnom uredu za zaštitu i spašavanje Šibenik.



DOSTAVITI:

1. Općina Tisno, Upravni odjel za imovinsko – pravne poslove, prostorno uređenje i planiranje te komunalne poslove
2. Pismohrana, ovdje
3. Dosje, ovdje



HAKOM

KLASA: 350-05/15-01/350
URBROJ: 376-10/MG-15-2 (HP)
Zagreb, 14. kolovoza 2015.

19.08.2015

350-05/15-61

2182/05-02/15-1520

Republika Hrvatska
Šibensko-Kninska županija
Općina Tisno
Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje, te komunalne poslove
Uska ulica 1
22240 Tisno

Predmet: Općina Tisno
UPU područja Drage, Tisno
zahtjevi – smjernice za izradu

Veza: Vaš dopis KLASA: 350-02/15-2441, URBROJ: 2182/05-05/15-01/14 od 11. kolovoza 2015.

Poštovani,
temeljem vašega zahtjeva obavještavamo vas da je prema odredbi čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK), elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, prostorno planiranje, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža, elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te upravljanje i uporaba radiofrekvencijskog spektra, adresnog i brojevnog prostora, kao prirodno ograničenih općih dobara, **od interesa su za Republiku Hrvatsku** i da se prema odredbi iz čl. 25. st. 2. ZEK-a **elektronička komunikacijska infrastruktura mora planirati u dokumentima prostornog uređenja**. Temeljem odredbi čl. 25. st. 3. ZEK-a, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja donosi prethodno mišljenje kojim se potvrđuje da se dokumentom prostornog uređenja uređuje gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK-a i u skladu s mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je propisana Uredbom Vlade Republike Hrvatske (Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, NN br. 131/12). Također, temeljem odredbi iz čl. 25. st. 9. ZEK-a, HAKOM **utvrđuje i izdaje zahtjeve i mišljenja** u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja.

Sukladno odredbama iz čl. 79. i čl. 80. Zakona o prostornom uređenju, urbanistički plan uređenja detaljnije određuje osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture, dakle i **elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme**.

U skladu s prethodno navedenim zakonskim odredbama u predmetnom UPU potrebno je:

- uz točan položaj i kapacitet postojeće, utvrditi i ucrtati trase te način izvođenja (podzemno, nadzemno, mješovito, s jedne ili obje strane kolnika) za **buduću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za postavljanje nepokretne zemaljske mreže**, sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI
Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Fax: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

- (NN br. 114/10 i 29/13), Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN br. 42/09 i 39/11) i Pravilnika o tehničkim i uporabnim uvjetima za svjetlovodne distribucijske mreže (NN br. 108/10);
- odrediti mjesta konekcije na postojeću elektroničku komunikacijsku infrastrukturu/mrežu kao i eventualno potrebno proširenje/rekonstrukciju postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture/mreže vodeći računa da se ne naruši integritet postojeće elektroničke komunikacijske mreže;
 - uz postojeću i planiranu trasu elektroničke komunikacijske infrastrukture planom omogućiti postavu eventualno potrebnih građevina (male zgrade, vanjski kabinet-ormarić za smještaj telekomunikacijske opreme) za uvođenje novih tehnologija odnosno operatora ili rekonfiguraciju mreže;
 - **novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu** za pružanje javne komunikacijske usluge **putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova**, odrediti ovisno o pokrivenosti područja radijskim signalom **svih** davatelja usluga i budućim potrebama prostora, planiranjem postave osnovnih postaja i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvataima na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocijevnim stupovima, **bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom** koji će se emitirati antenskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz **načelo zajedničkog korištenja** od strane svih operatora gdje god je to moguće.
 - Na vrijednim i/ili zaštićenim objektima kulturne baštine uz suradnju Zavoda za zaštitu spomenika kulture određivati moguće lokacije za postavljanje mikro baznih stanica i pripadajućih malih antena (obojenih-bojom kao podloga na koju se učvršćuje tako da bude što manje uočljiva) u cilju pokrivanja takovih područja signalom mobilnih komunikacija. Za učvršćivanje koristiti **isključivo** nosače od nehrđajućeg čelika ili vruće pocinčanog čelika i vijke od nehrđajućeg čelika.

Urbanistički planovi uređenja **ne smiju sadržavati nazive tvrtki (operatora), uređaja i nazivlja** kojima bi se moglo narušiti pravo na ravnopravno tržišno natjecanje. Podatke o postojećoj elektroničkoj komunikacijskoj infrastrukturi u zoni obuhvata plana kao i podatke o pokrivenosti područja radijskim signalom operatora pokretnih komunikacija, projektant-planer prikuplja od nadležnog ureda za katastar, operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga uz uporabu radiofrekvencijskog spektra i operatora za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova. Popis u prilogu. Prije prihvaćanja Konačnog prijedloga UPU-a, nositelj izrade dužan je pribaviti mišljenje HAKOM-a.

S poštovanjem,

RAVNATELJ,
Mario Weber
HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA
ZA MREŽNE DJELATNOSTI *sc. Mario Weber*
Roberta Frangeša Mihanovića 9
6 Z A G R E B

Privitak (1)

1. Popis operatora

Dostaviti:

1. Naslovu preporučeno

2

ELEKTRA ŠIBENIK

22000 Šibenik, Ulica Ante Šupuka 1
p.p. 131

TELEFON • (022) 341-600 (Šibenik) • 341-500 (Bilice)
TELEFAKS • (022) 338-142 •
POŠTA • 22000 Šibenik • SERVIS
IBAN • HR3024840081400016814

OPĆINA TISNO

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
prostorno uređenje i planiranje te komunalne
poslove
Uska ulica 1
22240 TISNO

NAŠ BROJ I ZNAK 401500101/7189/15BV

VAŠ BROJ I ZNAK

PREDMET UPU područja Drage, Tisno
(dostava podataka)

DATUM 24.08.2015.

Poštovani

Prema dostavljenoj granici obuhvata Urbanističkog plana uređenja područja Drage, Tisno te očividu na terenu ustanovljeno je da se u samom obuhvatu plana nalazi TS 30/10(20) kV "TISNO" (instalirana snaga 2x8 MVA) sa priključnim nadzemnim vodom 30 kV (tipa AlČe 3x120 mm² na čelično-rešetkastim stupovima) te pripadajućim raspletom 10(20) kV.

U prilogu na podlozi 1:2500 dostavljamo Vam postojeće i planirano stanje naših instalacija i elektroenergetskih objekata naponskog nivoa 30 kV i 10(20) kV u obuhvatu plana te u neposrednoj blizini istog sa sljedećim podacima :

Naziv trafostanice	Instalirana snaga (kVA)	Tip
TS 10(20)/0,4 kV "LUKA HARTIĆ"	400	zidana
TS 10(20)/0,4 kV "LUKA HARTIĆ 2"	400	montažno betonska KTS

Naziv dionice	Naponski nivo (kV)	Tip kabela i vodiča
TS 110/30/10(20) kV "KAPELA" – TS 30/10(20) kV "TISNO" (planirano)	30	XHE 49-A 3x(1x185 mm ²)
TS 30/10(20) kV "TISNO" – RS "HRIPE"	10(20)	XHE 49-A 3x(1x185 mm ²)
TS 30/10(20) kV "TISNO" – RS "HRIPE"	10(20)	XHE 49-A 3x(1x185 mm ²)
TS 30/10(20) kV "TISNO" – TS "LUKA HARTIĆ 2"	10(20)	XHE 49-A 3x(1x185 mm ²)
TS "LUKA HARTIĆ 2" – TS "JAZINE"	10(20)	XHE 49-A 3x(1x185 mm ²)
TS 30/10(20) kV "TISNO" – TS "LUKA HARTIĆ"	10(20)	PP 41 3x50 mm ²
TS "LUKA HARTIĆ" – TS "INA RASTOVAC"	10(20)	XHE 49-A 3x(1x150 mm ²)
TS "LUKA HARTIĆ" – TS "GOMILICA 2"	10(20)	IPO 13-A 3x95 mm ²
TS 30/10(20) kV "TISNO" – KK "PIROVAC"	10(20)	PP 41 3x50 mm ² ; AlČe 3x50 mm ²
TS 30/10(20) kV "TISNO" – KK "PIROVAC" (plan)	10(20)	XHE 49-A 3x(1x185 mm ²)
TS 30/10(20) kV "TISNO" – TS "TISNO 1"	10(20)	IPO 13-A 3x95 mm ²
TS 30/10(20) kV "TISNO" – TS "KAMP LOVIŠĆE"	10(20)	XHE 49-A 3x(1x150 mm ²)
TS 30/10(20) kV "TISNO" – TS "KAMP LOVIŠĆE"	10(20)	XHE 49-A 3x(1x150 mm ²)

Napominjemo da je ispod nadzemnih vodova koji se nalaze u obuhvatu ovog plana potrebno osigurati zaštitni koridor u širini od 20 m za naponski nivo 10(20) kV i 50 m za naponski nivo 30 kV.

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
• OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,456,000,00 HRK •
• www.hep.hr •

Imajući u vidu da su UPU i DPU koji su izrađeni odnosno u fazi izrade na području Općine Tisno već predvidjeli povećanje vršne snage od cca 10,2 MW i planirano povećanje potrošnje električne energije na području Murtera i Tisnoga, moramo spomenuti da kompletno prključenje svih zona obuhvaćenih planovima u izradi, uključujući i ovaj, neće biti moguće prije izgradnje nove TS 110/30/10(20) kV "KAPELA" i TS 30/10(20) kV "MURTER" te rekonstrukcije dijela naše mreže 30 kV i 10(20) kV.

U sklopu izrade ovog UPU-a neophodno je izvršiti procjenu vršne snage promatranog područja uz napomenu da se za sada opskrba električnom energijom promatrane zone može planirati samo iz postojećih TS 10(20)/0,4 kV u obuhvatu ovog plana u iznosu do trenutno instalirane snage što je neophodno spomenuti u tekstualnom dijelu ovog plana.

Molimo da u daljnjem postupku izrade UPU radi lakše izmjene podataka dostavite grafičke priloge u digitalnom obliku (dwg format).

S poštovanjem,



Direktor :

Ozren Nadoveza dipl.oec.




HEP-Op Operator distribucijskog sustava d.o.o. ZAGREB
DISTRIBUCIJSKO PODRUČJE 5
ELEKTRA ŠIBENIK

Co : STP-RIP
 Pismohrana

ČLAN HEP GRUPE

• UPRAVA DRUŠTVA • DIREKTOR • ŽELJKO ŠIMEK •

• TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 • MB 1643991 •
 • OIB 46830600751 • UPLAĆEN TEMELJNI KAPITAL 699,456,000,00 HRK •
 • www.hep.hr •



HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE JUŽNOGA JADRANA
Vukovarska 35., 21000 SPLIT

Telefon: 021/ 309-400
Telefax: 021/ 309-492

Klasa: 350-02/15-01/0000478
Ur.broj: 374-24-1-15-3
Split, 15.09.2015.

18.09.2015
350-02/15-01
2182/02-02/15-2945

ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove
Uska ulica 1.,
22240 TISNO

Predmet: Urbanistički plan uređenja područja Drage, Općina Tisno
- dostava podataka, smjernica,...

Na vaš zahtjev za izradu *Urbanističkog plana uređenja područja Drage, Općina Tisno* i temeljem priložene dokumentacije (Odluka o izradi UPU-a („Službeno glasilo Općine Tisno“, br.3/15, koja je donesena na 18.sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.svibnja. 2015.godine) bez dostavljenih granica obuhvata plana), prilažemo vam sljedeće planske smjernice i postojeću dokumentaciju:

GOSPODARENJE I KORIŠTENJE VODA

Na području predmetnog Plana nema registriranog korištenja voda (osim onih za potrebe javnog vodoopskrbnog sustava), te je u tom smislu (ukoliko to do sada nije urađeno), podatke o postojećim vodoopskrbnim instalacijama, kao i o mogućnostima rješavanja vodoopskrbe predmetnog područja, potrebno ishoditi od „Vodovoda i odvodnje“ d.o.o. Šibenik.

ZAŠTITA VODA I MORA

Pri izradi UPU područja Drage potrebno je predvidjeti sve zakonom propisane mjere zaštite voda od onečišćenja koje može izazvati planirano korištenja prostora.

Sva rješenja vezana za zaštitu voda i mora od onečišćenja, te odvodnju otpadnih voda treba uskladiti s odredbama važećeg PPU-a Općine Tisno na koje su Hrvatske vode prethodno dale pozitivno mišljenje kao i sa stručnim službama Općine, te nadležne komunalne tvrtke.

Ukoliko se rješenja vezana za zaštitu voda i mora nadovezuju na koncepcije odvodnje i pročišćavanja šireg područja, u cilju boljeg sagledavanja predloženih rješenja, potrebno je u tekstualnom i grafičkom dijelu UPU-a, dati prikaz koncepcije sustava odvodnje i pročišćavanja

HRVATSKE VODE – pravna osoba za upravljanje vodama, 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.,
web stranica: www.voda.hr; OIB: 28921383001, MB: 1209361
IBAN: HR7723600001101425545, SWIFT: ZABAHR2X

otpadnih voda cijelog područja, te jasno obilježiti postojeći (izgrađeni) dio od ostalog planiranog dijela sustava.

U slučaju zasebnih rješenja predmetnog područja UPU-a ili u slučaju fazne izgradnje rješenja odvodnje otpadnih voda, potrebno je dati rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predmetnog obuhvata UPU-a, te konačno rješenje, a sve u skladu sa Zakonom propisanim mjerama zaštite voda od onečišćenja.

Svim potrošačima koji ispuštaju otpadne vode kvalitete različite od standarda komunalnih otpadnih voda, potrebno je propisati obavezu izrade predtretmana do standarda komunalnih otpadnih voda.

S Poštovanjem!

Direktor:

Mirko Duhović, dipl.ing.građ.



Dostavljeno:

1. Službe 24-1, – ovdje
2. Arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

OPĆINA TISNO		
12.10.2015		
612-08/15-10		
URBROJ: 087/05-02/15-3142		
Načelnik	Pročelnik	Vijećnik

Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel u Šibeniku
Stube Jurja Čulinovića 1/3
KLASA: 612-08/15-10/0365
URBROJ: 532-04-02-14/7
Šibenik, 29. rujna 2015. god.

OPĆINA TISNO
UPRAVNI ODJEL ZA
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE,
PROSTORNO UREĐENJE I PLANIRANJE TE
KOMUNALNE POSLOVE
Uska ulica 1
22240 Tisno

Predmet: UPU područja Drage, očitovanje

U zoni izrade UPU područja Drage u Tisnom (zona oko današnje osnovne škole) nema registriranih spomeničkih objekata kao ni vrijednijih kompleksa arhitekture, ne postoje ni potencijalne arheološke zone, a čitav prostor je izvan zaštićene povijesne cjeline naselja.

Sastavio:
Ivo Šprljan, viši savj.



Po ovlaštenju ministra:

PROČELNIK:

Tomislav Petrinec, d.i.a.

Dostavlja se:

1. Pismohrana, ovdje.



"VODOVOD I ODVODNJA" d.o.o. ŠIBENIK

Ul. Kralja Zvonimira br.50, 22000 Šibenik, telefoni: (022) 212-277, 216-893, 212-225
Dežurna služba: (022) 331-191, Fax: 338-200, Žiro-račun: FINA Šibenik broj 2411006-1100005540

Datum: 01. 09. 2015.

Broj: 2-29939

Naš znak: Z.P.

Predmet:

ZAHTJEVI ZA POTREBE IZRADE UPU DRAGE – OPĆINA TISNO

OPĆINA TISNO
2182 ŽUPANIJA ŠIBENIK
OPĆINA TISNO
Datum: 01.09.2015
Broj: 350-02115-2781
Vaš znak: 182/05-3/15-31

OPĆINA TISNO
Upravni odjel za imovinsko pravne poslove, prostorno
uređenje i planiranje te komunalne poslove

Uska ulica 1, 22240 Tisno

Fax: 439-260

Poštovani,

Vezano na Vaš dopis klasa: 350-02/15-2441, urbroj:2182/05-05/15-01/7, dostavljamo Vam zahtjeve za potrebe izrade UPU zone Drage u općini Tisno;

Vodoopskrba

Predviđeno je da se glavni opskrbeni cjevovod za zonu spaja na postojeći vodovod istog profila (Ø200mm) u ulici Put Oštrice – opskrba iz Vsp Čela (90/86 m.n.m.). Planirani profil glavnog voda osigurati će potrebne tlakove i količine opskrbe stanovništva kao i protupožarnu zaštitu (prema *Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara NN 8/06*). Vođenje trase glavnog cjevovoda i uličnih ogranaka vodovoda treba predvidjeti postojećim i planiranim javnim putovima i cestama koje su u skladu sa prostornim planom uređenja šireg područja.

Odvodnja

Planom je potrebno predvidjeti razdjelni sustav odvodnje.

- Oborinske vode sa prometnica planirane zone moraju proći predtretman (pjeskolovi, mastolovi) prije upuštanja u tlo putem upojnih bunara.
 - Za sanitarno-fekalne otpadne vode na svim sekundarnim cjevovodima potrebno je odabrati kanalizacijske cijevi minimalnog promjera Ø250mm. Vođenje trase cjevovoda predvidjeti postojećim i planiranim javnim putovima i cestama.
- Predmetna se zona treba gravitacijski spojiti na planirani obalni kolektor, što proizlazi iz konfiguracije terena zone Drage.

Kao smjernica za planiranje vodoopskrbe i odvodnje zone Drage neka se uzme studijska i projektna dokumentacija sustava vodoopskrbe i odvodnje područja Aglomeracije Pirovac – Tisno – Jezera čija je izrada u tijeku.

Direktor:

Miho Mioč, dipl.ing.stroj.





REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKA

Služba upravnih i inspeksijskih poslova

Broj: 511-13-06-8270/2-2015.

Šibenik, 18. 08. 2015. god.

25.08.2015

511-13-06

2182/05-01/15-2576

ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA
OPĆINA TISNO

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove, prostorno uređenje i
planiranje te komunalne poslove

PREDMET: Poziv za dostavu podataka za izradu urbanističkog plana uređenja područja Drage, Tisno

VEZA: Vaš dopis Klasa: 350-02/15-2441, Urbroj: 2182/05-05/15-01/11 od 11. 08. 2015. god.

Na temelju Vašeg dopisa, kojim u skladu s člankom 90. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) tražite da dostavimo zahtjeve za izradu urbanističkog plana uređenja područja Drage, Tisno, dostavljamo naše zahtjeve:

1. U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima građevine i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole;
2. Iznimno od točke 1. građevine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom, moraju biti udaljene od susjednih građevina prema posebnom propisu;
3. Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža;

4. Dosljedno se pridržavati važeće zakonske regulative i prijedloga tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Tisno;
5. Kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (a također ni druge zahtjeve u vezi građevinske zaštite od požara), primjeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke prakse.

U tom smislu, naročito je potrebno primjeniti:

1. Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.),
2. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima ("Narodne novine" broj 108/95.i 56/10.),
3. Zakon o eksplozivnim tvarima ("Narodne novine" broj 178/04., 109/07. i 67/08.),
4. Pravilnik o zapaljivim tekućinama ("Narodne novine" broj 54/99.),
5. Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu ("Narodne novine" broj 117/07.),
6. Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom ("Narodne novine" broj 93/98., 116/07. i 14/08),
7. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ("Narodne novine" broj 35/94., 55/94. i 142/03.),
8. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara ("Narodne novine" broj 8/06.),
9. Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja ("Narodne novine" broj 146/05.),
10. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata ("Narodne novine" broj 100/99.),
11. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima ("Narodne novine" broj 93/08.),
12. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara ("Narodne novine" broj 29/13.).



DOSTAVITI:

1. Općina Tisno, Unska ulica 1, 22240 Tisno
2. Arhiva



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I PRIRODE

10000 Zagreb, Radnička cesta 80
Tel: 01 / 3717 111 fax: 01 / 4866 100

Uprava za zaštitu prirode

KLASA: 612-07/15-57/340

URBROJ: 517-07-2-2-15-2

Zagreb, 28. kolovoza 2015.

04.09.2015
612-07/15-57
2182/05-05/15-01/2

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA TISNO

Upravni odjel za imovinsko-pravne poslove,
prostorno uređenje i planiranje
te komunalne poslove
Uska ulica 1
22240 Tisno

PREDMET: UPU područja Drage, Tisno, Općina Tisno
- zahtjevi, dostavljaju se

Veza vaša KLASA: 350-02/15-2441, URBROJ: 2182/05-05/15-01/2 od 11.8.2015.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode zaprimilo je vaš poziv za dostavu zahtjeva (podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata) iz područja zaštite prirode u postupku izrade Urbanističkog plana uređenja područja Drage, Tisno na području Općine Tisno u Šibensko-kninskoj županiji, sukladno članku 90. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/2013).

Unutar obuhvata predmetnog UPU-a ne nalaze se zaštićena područja temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/2013) niti područja ekološke mreže sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (Narodne novine, broj 124/2013).

Nakon uvida u dostavljenu Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja područja Drage, Tisno (KLASA: 350-02/15-18.V/23, URBROJ: 2182/05-01/15-18.V/23 od 22. svibnja 2015. godine), a vezano uz ciljeve i razloge izrade predmetnog plana, temeljem članka 21. Zakona o zaštiti prirode, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode utvrđuje sljedeće

uvjete zaštite prirode

- voditi računa da izgradnja građevinskih područja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti,
- prilikom planiranja i uređenja građevinskih zona koristiti materijale i boje prilagođene prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi,
- pri odabiru trasa infrastrukturnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune,
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip, ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme,
- prilikom ozelenjivanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje,

1/2

- očuvati u najvećoj mogućoj mjeri postojeće krajobrazne vrijednosti,
- osigurati pročišćavanje svih otpadnih voda.

Osim navedenih uvjeta, prilikom izrade predmetnog plana potrebno je primijeniti uvjete zaštite prirode iz plana višeg reda.



Dostavlja se:

1. Naslovu
2. U spis predmeta – ovdje